

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области

Отдел надзорной деятельности городского округа Шуя, Шуйского и
Савинского районов

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Шуя

(место составления акта)

« 20 » августа 2019 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора
города Шуи, Шуйского и Савинского районов
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 80

По адресу/адресам: 155900, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ШУЯ, УЛИЦА СВЕРДЛОВА, 115А (категория высокого риска);

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 22.07.2019 года № 80 начальника ОНД г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области – главного государственного инспектора г. Шуи, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору подполковника внутренней службы Корчагина Андрея Владимировича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 4"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность: __ часа

"__" ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность: __ часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней, в течение 10 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов УНПР Главного управления МЧС России по Ивановской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): Давыдова Е.С. Давыдова Е.С.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» согласование проведения проверки в органах прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: старший инспектор ОНД г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов УНПР Главного управления МЧС России по Ивановской области – государственный инспектор г. Шуи, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору Блинов Александр Валентинович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 4" Новикова Надежда Степановна; заместитель заведующей МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 4" по административно-хозяйственной части Дмитриева Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Помещение насосной станции не обеспечено схемой противопожарного водоснабжения и схемой обвязки насосов	п. 58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ)	должностное лицо - заместитель заведующей МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 4" по административно-хозяйственной части Дмитриева Елена Николаевна
2.	Не осуществлено обучение руководителя, специалистов и работников организации, ответственных за пожарную безопасность, мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	п. 3 ППР в РФ	должностное лицо - заместитель заведующей МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 4" по административно-хозяйственной части Дмитриева Елена Николаевна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


2. **выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): вопрос не является предметом проверки;**

3. выявлены факты невыполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности (с указанием реквизитов выданных предписаний): вопрос не является предметом проверки;

4. нарушений не выявлено: нарушения указаны в пункте 1 настоящего акта;

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)



_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) (журнал не представлен):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



Е.В. Блинов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ромашкина Е.А. зав. отделом
г. Шуя

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 08 2018 г. _____ (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)